СОГЛАСОВАНО:
Председатель Юргинской РОО
«Всероссийское общество инвалидов»
Т.Н. Ващенко

20/7 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № \_\_\_\_\_

| 1. Общие сведения об объекте   |
|--|
| 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономно                          |
| общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средня                        |
| общеобразовательная школа»   |
| 1.2. Адрес объекта: ул. Ленина, д.30 с. Северо-Плетнево, Юргински                |
| район, Тюменская область   |
| 1.3. Сведения о размещении объекта:  |
| <ul> <li>отдельно стоящее здание 2 этажа, 2711,5 кв.м</li> </ul>                 |
| - часть здания этажей (или на этаже),кв.м  |
| <ul> <li>наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15498кв.м</li> </ul> |
| 1.4. Год постройки здания 1979г, последнего капитального ремонт                  |
| <u>2011</u> г  |
| 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по                      |
| мере необходимости капитального  |
| 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическо                       |
| наименование - согласно Уставу, краткое наименование)_                           |
| муниципальное автономное общеобразовательное учреждени                           |
| «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа», МАО                      |
| «Северо-Плетневская СОШ»   |
| <ol> <li>1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 62726-</li> </ol>       |
| Тюменская область, Юргинский район, с.Северо-Плетнево, ул.Ленина. д.30           |
| 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управления                  |
| аренда, собственность): оперативное управление                                   |
| <ol> <li>Форма собственности (государственная, негосударственная):</li> </ol>    |
| государственная  |
| 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная                  |
| муниципальная): муниципальная  |
| <ol> <li>Вышестоящая организация (наименование): Отдел образовани</li> </ol>     |
| администрации Юргинского муниципального района                                   |
| <ol> <li>1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: уз</li> </ol>   |
| Центральная, д.59 с. Юргинское, Юргинский район Тюменская област                 |
| 627250   |

| 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная   |
|---|
| защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,  |
| транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  |
| образование   |
| 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и  |
| бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего   |
| общего образования  |
| 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным   |
| пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте,  |
| на дому   |
| 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети,  |
| взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные  |
| категории):дети   |
| 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов ( $K$ , $O$ , $C$ , $\Gamma$ , $V$ ):O, $\underline{V}$  |
| 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество   |
| обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):  |
| 5 чел.  |
| 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида ( $\partial a$ ,  |
| нет):да   |
| 3. Состояние доступности объекта  |
|   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского  |
|   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный»   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет заменя в объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет замение в объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 116 м   |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный»  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 116 м  3.2.2 время движения (пешком): 5 мин  3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный»  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 116 м  3.2.2 время движения (пешком): 5 мин  3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |
| (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:нет  |

### 3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

| <b>№</b><br>π/π | Категория МГН<br>(вид нарушения)                | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------------|---|---|
| 1.              | Все категории МГН                               | ДУ  |
|                 | в том числе:                                    |   |
| 2               | передвигающиеся на креслах-<br>колясках         | ДУ  |
| 3               | с нарушениями опорно-<br>двигательного аппарата | ДУ  |
| 4               | с нарушениями зрения                            | ВНД   |
| 5               | с нарушениями слуха                             | ДУ  |
| 6               | с нарушениями умственного<br>развития           | ДУ  |

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

30H

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

| № п/п         Основные структурно-функциональные зоны         Состояние доступности, в том числе для основных категорий МІ           1         Территория, прилегающая к зданию (участок)         ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)           2         Вход (входы) в здание         ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)           3         Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)         ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)           4         здания (целевого посещения объекта)         ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г) |   |
|--|---|
| Зданию (участок)   ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)     З   | Ή |
| 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  3 Зона целевого назначения ду (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  4 здания (целевого посещения   |   |
| здания (в т.ч. пути эвакуации) Зона целевого назначения 4 здания (целевого посещения ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)   |   |
| 4 здания (целевого посещения   |   |
| OUBCRIA)   |   |
| 5 Санитарно-гигиенические ду (О), ВНД (К,С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |   |
| 6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У)  |   |

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

общее состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: категория K-ДУ, категория O-ДУ, категория C-BHД, категория F-ДY, категория Y-ДП

### 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурнофункциональных зон объекта

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (виды работ) |
|----------|--|---|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт                                    |
| 2        | Вход (входы) в здание  | текущий ремонт                                    |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | капитальный ремонт                                |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт                                    |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | капитальный ремонт                                |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | капитальный ремонт                                |

# 4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до <u>2022</u> года

| <b>№</b><br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта       | Индивидуальные решения  |
|------------------|--|---|
| 1                | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)                | оборудование территории информационными указателями, показывающими направление движения к доступному для МГН входу  |
| 2                | Вход (входы) в здание  | обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки ручки входной двери. обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м |
| 3                | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | использовать для путей движения инвалидов лестницу, при сопряжении с которой с коридором отсутствует дверной порог; обновить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша  |
| 4                | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | -   |
| 5                | Санитарно-гигиенические<br>помещения                         | установить крючки для одежды, костылей и т.п., установить поручни возле унитазов  |

| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |
|---|--|---|
|---|--|---|

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2040 года

| pen              |  | ода  |
|------------------|--|--|
| <b>№</b><br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта           | Индивидуальные решения   |
| 1                | Территория, прилегающая к зданию (участок)                       | оборудование доступными элементами информации на объекте; оборудование не менее 10% от общего количества парковочных мест стоянок для транспорта инвалидов размером 6х3,6м с обозначением парковочного места специальным знаком на высоте 1,5м; организация информационной поддержки на всех путях движения МГН  |
| 2                | Вход (входы) в здание  | Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и устройство завершающих частей поручней длиной 30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до марша лестницы предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; обустройство порога тамбура порожным пандусом; устройство защитного ограждения над дверью эвакуационного выхода; обустройство входа, доступного для инвалидов и других МГН. |
| 3                | Путь (пути) движения внутри<br>здания (в т.ч. пути<br>эвакуации) | Устроить на путях движения напольные тактильные указатели (направляющие и предупреждающие); установить в коридорах учреждения непрерывные двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить дверные пороги порожными пандусами; установить второй поручень вдоль внутренних лестничных маршей; приобретение устройства - автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидовколясочников на второй этаж; обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м;                                       |
| 4                | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)     | обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения дверных проемов кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м;  |

| 5 | Санитарно-гигиенические<br>помещения       | установить кнопку вызова специалиста; установка в кабины стационарные и откидные поручни вокруг унитаза и раковины  |
|---|--|---|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | изображение письменной информации на контрастном фоне; оборудование объекта информационными указателями; обустройство акустическими средствами связи; обустройство объекта тактильными средствами информации; дублирование визуальной информации шрифтом Брайля; организация непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест |

| 4.4.       | Ожидаемый             | результат         | (по состояна   | ию дост   | упности | ) после  |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|----------|
| выполнени  | я работ по ада        | птации: <u>ре</u> | ализация       | 3         | апланир | ованных  |
| мероприят  | пий позволит          | получить          | полную дост    | упность   | 30ны (  | для всех |
| категорий  | <u>і инвалидов (Д</u> | П-В)              |                |           |         |          |
| 4.5.       | Для принят            | ия решения        | требуется,     | не тре    | буется  | (нужное  |
| подчеркнуп | пь):                  |                   |                |           |         |          |
| 4.5.1      | . согласование        | с обществен       | ными организ   | ациями и  | нвалидо | В        |
|            | Юргинская Р           | ОО «Всеросс       | сийское общест | тво инвал | пидов»  | ;        |
| 4.6.       | Информация            | размещена         | (обновлена)    | на Кар    | те дост | гупности |
| субъекта Р | оссийской Фед         | церации           | нет            |           |         |          |
|            |                       |                   |                |           |         |          |

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «<u>01</u>» сентября 2017 г.;
- 2. Акта обследования объекта от «01 »сентября 2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Юргинской РОО
«Всероссийское общество инвалидов»
Т.Н. Ващенко

20/7 г.

#### AHKETA

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

No \_\_\_\_\_

| 1. Общие сведения об объекте  |
|---|
| 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономно                           |
| общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средня                         |
| общеобразовательная школа»  |
| 1.2. Адрес объекта: ул. Ленина, д.30, с. Северо-Плетнев                           |
| Юргинский район, Тюменская область  |
| 1.3. Сведения о размещении объекта:   |
| <ul> <li>- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2711,5кв.м</li> </ul>                 |
| - часть здания этажей (или на этаже),кв.м   |
| <ul> <li>наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15498 кв.м</li> </ul> |
| 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремон                     |
| 2011  |
| 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по                       |
| мере необходимости капитального   |
| 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическо                        |
| наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное               |
| автономное общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средня              |
| общеобразовательная школа», МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»                         |
| 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 62726                             |
| Тюменская область, Юргинский район, с.Северо-Плетнево, ул.Ленина, д.30            |
| 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управлени                    |
| аренда, собственность): оперативное   |
| 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):                    |
| государственная   |
| 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональна                    |
| муниципальная): муниципальная   |
| 1.11. Вышестоящая организация (наименование):Отдел                                |
| образования администрации Юргинского муниципального района                        |
| 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координат                             |
| 627250, Тюменская область, Юргинский район, с.Юргинско                            |
| ул.Центральная, д.59  |

| 2. Характеристика деятельности организации на объекте   |
|---|
| 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная   |
| защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,  |
| транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  |
| образование   |
| 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и  |
| бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего   |
| образования   |
| 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным   |
| пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте,  |
| на дому   |
| 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети,  |
| взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные  |
| категории):дети   |
| 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов ( $K$ , $O$ , $C$ , $\Gamma$ , $Y$ ):O, Y  |
| 2.8. Плановая мощность: (посещаемость (количество   |
| обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): _  |
| 5 чел.  |
|   |
| 2.9. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-   |
| инвалида ( $\partial a$ , нет):   |
|   |
|   |
| 3. Состояние доступности объекта  |
| 3. Coctonine doctynnocth oobekta  |
|   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского  |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный»   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 116 м   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом         (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный»         наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:      3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:     3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:116 м     3.2.2 время движения (пешком):5мин  |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 116 м 3.2.2 время движения (пешком): мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,  |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 116 м 3.2.2 время движения (пешком): мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 116 м 3.2.2 время движения (пешком): мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:116 _ м 3.2.2 время движения (пешком):5мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да  3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   |
| 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт до остановочного пункта «центральный» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:116 _ м 3.2.2 время движения (пешком):5мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да  3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет |

### 3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма

обслуживания

| <b>№</b><br>п/п | Категория МГН<br>(вид нарушения)                | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------------|---|---|
| 1.              | Все категории МГН                               | ДУ  |
|                 | в том числе:                                    |   |
| 2               | передвигающиеся на креслах-<br>колясках         | ДУ  |
| 3               | с нарушениями опорно-<br>двигательного аппарата | ДУ  |
| 4               | с нарушениями зрения                            | ВНД   |
| 5               | с нарушениями слуха                             | ДУ  |
| 6               | с нарушениями умственного развития              | ДУ  |

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

**30H** 

| $N_{\underline{0}}$ | Основные структурно-   | Состояние доступности,                 |
|---------------------|--|--|
| $\Pi/\Pi$           | функциональные зоны  | в том числе для основных категорий МГН |
| 1                   | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 2                   | Вход (входы) в здание  | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 3                   | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 4                   | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 5                   | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ (О), ВНД (К,С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 6                   | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У)         |

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_\_

общее состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: категория K-ДУ, категория O-ДУ, категория C-BHД, категория F-ДY, категория Y-ДП

### 5. Управленческое решение

# 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурнофункциональных зон объекта

| <b>№</b><br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (виды работ) |
|-----------------|--|---|
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт                                    |
| 2               | Вход (входы) в здание  | текущий ремонт                                    |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | капитальный ремонт                                |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт                                    |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | капитальный ремонт                                |
| 6               | Система информации и связи (на всех зонах)                   | капитальный ремонт                                |

# **5.2.** Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до \_\_\_\_\_\_ 2022\_ года

| <b>№</b><br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта       | Индивидуальные решения  |
|------------------|--|---|
| 1                | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)                | оборудование территории информационными указателями, показывающими направление движения к доступному для МГН входу  |
| 2                | Вход (входы) в здание  | обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки ручки входной двери. обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м |
| 3                | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | использовать для путей движения инвалидов лестницу, при сопряжении с которой с коридором отсутствует дверной порог; обновить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша  |
| 4                | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | -   |

| 5 | Санитарно-гигиенические помещения          | установить крючки для одежды, костылей и т.п.,<br>установить поручни возле унитазов |
|---|--|---|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | -   |

# 4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до <u>2040</u> года

| л \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта     | Индивидуальные решения   |
|------|--|--|
| 1    | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)              | оборудование доступными элементами информации на объекте; оборудование не менее 10% от общего количества парковочных мест стоянок для транспорта инвалидов размером 6х3,6м с обозначением парковочного места специальным знаком на высоте 1,5м; организация информационной поддержки на всех путях движения МГН  |
| 2    | Вход (входы) в здание                                      | Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и устройство завершающих частей поручней длиной 30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до марша лестницы предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; обустройство порога тамбура порожным пандусом; устройство защитного ограждения над дверью эвакуационного выхода; обустройство входа, доступного для инвалидов и других МГН. |
| 3    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Устроить на путях движения напольные тактильные указатели (направляющие и предупреждающие); установить в коридорах учреждения непрерывные двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить дверные пороги порожными пандусами; установить второй поручень вдоль внутренних лестничных маршей; приобретение устройства - автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидовколясочников на второй этаж; обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м;                                       |

| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения дверных проемов кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м;   |
|---|--|---|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | установить кнопку вызова специалиста; установка в кабины стационарные и откидные поручни вокруг унитаза и раковины  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | изображение письменной информации на контрастном фоне; оборудование объекта информационными указателями; обустройство акустическими средствами связи; обустройство объекта тактильными средствами информации; дублирование визуальной информации шрифтом Брайля; организация непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест |

| 5. Размещен       | ие информации    | на | Карте | доступности | субъекта |
|-------------------|------------------|----|-------|-------------|----------|
| Российской Федера | щии согласовано: |    | нет   |             |          |

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: Председатель Юргинской РОО Директор «Всероссийское общество инвалидов» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» Т.Н. Ващенко 20/7 г. Энриу И.А. Зырянова woln a 2017 2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N2 \_\_\_\_\_ 1. Общие сведения об объекте 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» 1.2. Адрес объекта: ул. Ленина, д.30, с. Северо-Плетнево, Юргинский район, Тюменская область 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ 2711,5 \_\_\_\_ кв.м. - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_ кв.м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>15498</u> кв.м 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 2011z 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере необходимости капитального -1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа», «Северо-Плетневская СОШ» Юридический адрес организации (учреждения) 627264, Тюменская область, Юргинский район, с.Северо-Плетнево, ул.Ленина, д.30 2. Характеристика деятельности организации на объекте 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 2.3. Форма оказания услуг (на объекте. длительным

пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте,

на дому

|        |                                  | ого населения по возрасту (дети,                 |
|--------|----------------------------------|--|
| взрос  | лые трудоспособного возра        | ста, пожилые; все возрастные                     |
| кате   | гории):дети                      |  |
|        | 2.5. Категории обслуживаемых     |  |
| О, У   | •                                |  |
|        | 2.10. Плановая мощность:         | (посещаемость (количество                        |
| обслу  | уживаемых в день), вместимост    | ь, пропускная способность):                      |
|        | 5 чел.                           |  |
|        | 2.11. Участие в исполнении ИП    | IPA инвалида, ребенка-инвалида ( $\partial a$ ,  |
| нет):  | да                               |  |
|        | 3. Состояние лост                | гупности объекта                                 |
|        | 3.1. Путь следования к объекту   |  |
|        |                                  | с использованием пассажирского                   |
| тран   |                                  | нспорт до остановочного пункта                   |
|        | гральный»                        | *  |
|        | -                                | кирского транспорта к объекту: нет               |
|        |                                  | 1 1 1 2 ===                                      |
|        | 3.2. Путь к объекту от бли       | жайшей остановки пассажирского                   |
| трано  | спорта:                          | •  |
| •      | -                                | тановки транспорта:116 м                         |
|        | 3.2.2 время движения (пешком):   |  |
|        |                                  | проезжей части пешеходного пути ( $\partial a$ , |
| нет):  | да                               |  |
|        | 3 2 4 Перекрестки (нерегулир     | уемые; регулируемые, со звуковой                 |
| сигна  | лизацией, таймером; нет): нет    |  |
| Cuerro |                                  | едования к объекту: ( <i>акустическая</i> ,      |
| такт   | ильная, визуальная; нет): нет    |  |
| maxm   | 3.2.6 Перепады высоты на пути: ( |  |
|        | э.2.0 перепады высоты на пути.   | (сеть, нет).                                     |
|        | 3.3. Организация доступнос       | ги объекта для МГН – форма                       |
| обслу  | живания                          |  |
| No     | Категория МГН                    | Вариант организации доступности                  |
| п/п    | (вид нарушения)                  | объекта  |
|        | 15                               | (формы обслуживания)*                            |
| 1.     | Все категории МГН                | ДУ   |
| 1.     | в том числе:                     |  |
|        | передвигающиеся на креслах-      |  |
| 2      | колясках                         | ДУ   |
| 2      | с нарушениями опорно-            | ПУ   |
| 3      | двигательного аппарата           | ДУ   |
|        | gbin aresibilor o almapara       | A <sup>2</sup>                                   |
| 4      | с нарушениями зрения             | ВНД  |
| 5      |                                  |  |

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

**30H** 

| №         | Основные структурно-   | Состояние доступности,                 |
|-----------|--|--|
| $\Pi/\Pi$ | функциональные зоны  | в том числе для основных категорий МГН |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 2         | Вход (входы) в здание  | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ (О), ВНД (К,С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г)  |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У)         |

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: \_

общее состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: категория K — ДУ, категория O — ДУ, категория C — ВНД, категория  $\Gamma$  — ДЧ, категория V - ДП

#### 6. Управленческое решение

## 6.1. Рекомендации по адаптации основных структурнофункциональных зон объекта

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (виды работ) |
|----------|--|---|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт                                    |
| 2        | Вход (входы) в здание  | текущий ремонт                                    |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | капитальный ремонт                                |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт                                    |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | капитальный ремонт                                |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | капитальный ремонт                                |

# **4.1.** Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до \_\_\_\_\_\_ 2022\_ года

| <b>№</b><br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта       | Индивидуальные решения  |
|------------------|--|---|
| 1                | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | оборудование территории информационными указателями, показывающими направление движения к доступному для МГН входу  |
| 2                | Вход (входы) в здание  | обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки ручки входной двери. обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м |
| 3                | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | использовать для путей движения инвалидов лестницу, при сопряжении с которой с коридором отсутствует дверной порог; обновить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша  |
| 4                | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | -   |
| 5                | Санитарно-гигиенические помещения                            | установить крючки для одежды, костылей и т.п., установить поручни возле унитазов  |
| 6                | Система информации и связи (на всех зонах)                   | -   |

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до <u>2040</u> года

| <b>№</b><br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны<br>объекта | Индивидуальные решения  |
|------------------|--|---|
| 1                | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)          | оборудование доступными элементами информации на объекте; оборудование не менее 10% от общего количества парковочных мест стоянок для транспорта инвалидов размером 6х3,6м с обозначением парковочного места специальным знаком на высоте 1,5м; организация информационной поддержки на всех путях движения МГН   |
| 2                | Вход (входы) в здание                                  | Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и устройство завершающих частей поручней длиной 30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до марша лестницы предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной |

|             |  | полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; обустройство порога тамбура порожным пандусом; устройство защитного ограждения над дверью эвакуационного выхода; обустройство входа, доступного для инвалидов и других МГН.   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3           | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Устроить на путях движения напольные тактильные указатели (направляющие и предупреждающие); установить в коридорах учреждения непрерывные двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить дверные пороги порожными пандусами; установить второй поручень вдоль внутренних лестничных маршей; приобретение устройства - автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидовколясочников на второй этаж; обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестничного марша; обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м; |  |  |  |  |  |  |
| 4           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)   | обновление контрастной маркировки светопрозрачного заполнения дверных проемов кругом диаметром 150-200 мм на высоте 1,4м;  |  |  |  |  |  |  |
| 5           | Санитарно-гигиенические<br>помещения   | установить кнопку вызова специалиста; установка в кабины стационарные и откидные поручни вокруг унитаза и раковины   |  |  |  |  |  |  |
| 6           | Система информации и связи (на всех зонах)   | изображение письменной информации на контрастном фоне; оборудование объекта информационными указателями; обустройство акустическими средствами связи; обустройство объекта тактильными средствами информации; дублирование визуальной информации шрифтом Брайля; организация непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест  |  |  |  |  |  |  |
| <u>ме</u> ј | 4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: <u>реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В)</u> 4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после      |
|--|
| выполнения работ по адаптации: реализация запланированных      |
| мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех |
| категорий инвалидов (ДП-В)                                     |
| 4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное      |
| подчеркнуть):  |
| 4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов    |
| Юргинская РОО «Всероссийское общество инвалидов» ;             |
| 4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности     |
| субъекта Российской Федерации <u>нет</u>                       |
| (наименование сайта, портала)                                  |

### 5. Особые отметки

#### приложения:

| Результаты обследования:   |          |            |                |
|--|----------|------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту   |          | на 2       | л.             |
| 2. Входа (входов) в здание   |          | на 2       |                |
| 3. Путей движения в здании   |          | на 2       |                |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  |          | на 2       | - C-C-1 (1     |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений   | Í        | на 2       |                |
| 6. Системы информации (и связи) на объ   |          | на 2       |                |
| Результаты фотофиксации на объекте:  | нет      | на         | л.             |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ:  |          |            |                |
| Другое (в том числе дополнительная объекту): <u>свидетельство о государстве</u>  | информал | ция о пу   | тях движения н |
| <b>Руководитель рабочей группы:</b><br>Директор МАОУ «Северо-Плетневская<br>СОШ» | И.А      | 1. Зырянов | sa Infug       |
| Члены рабочей группы:  |          |            |                |
| Заместитель директора по учебно-   |          |            | 01/-           |
| воспитательной работе  | JI.A     | 1. Пуртов  | a_A/5          |
| Завхоз школы   | B.F.     | H. Пуртов  | The            |
| Специалист по охране труда   | B.E      | 3. Марчук  | Mafe           |
| В том числе:   |          |            |                |
| Председатель Юргинской РОО   |          |            |                |
| «Всероссийское общество инвалидов»   | T.F.     | І. Ващенк  | o Ball         |

|        | Прил                                 | южение №1 |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| к акту | обследования ОСИ к паспорту доступно | сти ОСИ № |
|        | OT                                   | 2017 г.   |

### І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| №   | Наименование                              | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения<br>и замечания  |   | Работы по адаптации объектов   |                       |
|-----|---|------------------|---------------|--------|--|---|--|-----------------------|
| п/п | функционально-<br>планировочного элемента | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото | Содержание   | Значимость<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание   | Виды работ            |
| 1.1 | Вход (входы) на<br>территорию             | да               |               |        | отсутствие элементов информации об объекте   | К, О, С, Г, У                             | оборудование доступными элементами информации об объекте   | капитальный<br>ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории        | да               |               |        | отсутствие информационных указателей (визуальных, тактильных). показывающих направление движения по территории к доступному для МГН входу в здание   | К, О, С, Г, У                             | оборудование территории информационными указателями (визуальных, тактильных). показывающих направление движения по территории к доступному для МГН входу в здание  | капитальный<br>ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная)                       | нет              |               |        | -  |   | -  | -                     |
| 1.4 | Пандус (наружный)                         | да               |               |        | отсутствие двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м вдоль пандуса; отсутствие за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы отсутствие кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; | K, O, C                                   | устройство двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; | капитальный<br>ремонт |

| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет | отсутствие специально оборудованной парковки для стоянки транспорта инвалидов | оборудование не менее 10% от общего количества парковочных мест стоянок для автотранспорта инвалидов размером 6х3,6м с обозначением парковочного места специальным знаком на высоте 1,5м | капитальный<br>ремонт |
|-----|-------------------------|-----|---|--|-----------------------|
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |     | отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН                | организация нформационной поддержки на всех путях движения МГН   | капитальный<br>ремонт |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование                                 | Состояние  | При        | иложение  | Рекомендации   |  |
|--|--|------------|-----------|--|--|
| структурно-<br>функциональной зоны           | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)   |  |
| Территории прилегающей к<br>зданию (участку) | ДУ (K, O)<br>ВНД (C)<br>ДП (Г,У)                 |            |           | все работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт |  |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (K,O)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП ( $\Gamma$ ,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

#### I. Результаты обследования: 2.Входа (входов) в здание

| Наименование    |   | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения и за  | амечания                                  | Работы по адаптации объектов   |                       |
|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------|--|---|--|-----------------------|
| <b>№</b><br>п/п | функционально<br>планировочного<br>элемента | Есть/               | № на<br>плане | № на фото | Содержание   | Значимость<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание   | Виды<br>работ         |
| 2.1             | Лестница<br>(наружная)                      | да                  |               |           | отсутствие дополнительных поручней на высоте 0,7м; отсутствие нетравмирующих завершений поручней длиной 30см; перед лестницей за 0,8м отсутствует предупредительная тактильная полоса шириной 0,5м   | К, О, С, Г, У                             | установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и нетравмирующих завершений поручней длиной 30см; устройство перед лестницей за 0,8м предупредительной полосы шириной 0,5м  | капитальный<br>ремонт |
| 2.2             | Пандус<br>(наружный)                        | да                  |               |           | отсутствие двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м вдоль пандуса; отсутствие за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы отсутствие кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; | K, O, C                                   | устройство двухсторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8м до пандуса предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; | капитальный<br>ремонт |
| 2.3             | Входная площадка (перед дверью)             | да                  |               |           | -  | К, О, С, Г, У                             | -  | -                     |
| 2.4             | Дверь<br>(входная)                          | да                  |               |           | -  | К, О, С, Г, У                             | -  | -                     |
| 2.5             | Тамбур                                      | да                  |               |           | -  | К, О, С, Г, У                             | -  | -                     |

| ОБЩИЕ требования |  | - | К. О. С. Г. У | - | - |
|------------------|--|---|---------------|---|---|
| к зоне           |  |   | , -, -, , -   |   |   |

#### **II.** Заключение по зоне:

| Наименование                          | Состояние  | Прилох     | кение     | Рекомендации   |  |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--|--|
| структурно-<br>функциональной<br>зоны | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |  |
|                                       | ДУ (К, О)  |            |           | все работы по адаптации объекта для обеспечения      |  |
| Вход (входы) в здание                 | ВНД (С)  |            |           | доступности зоны для инвалидов и других МГН          |  |
| эдинге                                | ДП (У, Г)  |            |           | запланированы в капитальный ремонт                   |  |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (K,O)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП ( $\Gamma$ ,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

#### І. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

|                 |   | Наличие<br>элемента |            | ie        | Выявленные нарушения и за  | Выявленные нарушения и замечания          |  | Работы по адаптации объектов |  |
|-----------------|---|---------------------|------------|-----------|--|---|--|------------------------------|--|
| <b>№</b><br>π/π | Наименование<br>функционально<br>планировочного<br>элемента | Есть/<br>нет        | № на плане | № на фото | Содержание   | Значимость<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание   | Виды<br>работ                |  |
| 3.1             | Коридор   | да                  |            |           | отсутствие на пути движения по упреждению напольных тактильных указателей (направляющих и предупреждающих); отсутствие в коридорах непрерывных двухсторонних поручне | К,О,С                                     | устроить на путях движения по упреждению напольные тактильные указатели (направляющих и предупреждающих); установить в коридорах непрерывные двухсторонних поручни на высоте 0,9м;   | капитальный<br>ремонт        |  |
| 3.2             | Лестница  | да                  |            |           | отсутствие дополнительных<br>поручней на высоте 0,7м;<br>отсутствие нетравмирующих<br>окончаний поручней   | О,С,Г,У                                   | использовать для путей движения инвалидов лестницу, при сопряжении которой с коридором отсутствует дверной порог; установить второй поручень вдоль лестничных маршей; устроить дополнительные поручни на высоте 0,7м; обустроить поручни нетравмирующими окончаниями длиной 30см | капитальный<br>ремонт        |  |

| 3.3 | Пандус                                    | нет | отсутствует возможность попадания инвалида-колясочника на второй этаж | К         | приобретение устройства - автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидов-колясочников на второй этаж; | капитальный<br>ремонт |
|-----|---|-----|---|-----------|--|-----------------------|
| 3.4 | Лифт пассажирский<br>(или подъемник)      | нет | отсутствует возможность попадания инвалида-колясочника на второй этаж | К         | приобретение устройства - автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидов-колясочников на второй этаж; | капитальный<br>ремонт |
| 3.5 | Дверь                                     | да  | -   | С         | -  | -                     |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | да  | -   | К,О,С,Г,У | -  | -                     |
|     | Общие требования к<br>зоне                |     | отсутствие предупредительной (визуальной или тактильной информации)   | С         | обустройство путей движения предупредительной или тактильной) информацией  | капитальный<br>ремонт |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование  | Состояние  | Приложе    | ение      | Рекомендации   |  |  |  |
|---|--|------------|-----------|--|--|--|--|
| структурно-функциональной<br>зоны                   | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)   |  |  |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К, О)<br>ВНД (С)<br>ДП (У, Г)                |            |           | все работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт |  |  |  |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП ( $\Gamma$ ,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

|                                | I          | Триложение №4 |
|--------------------------------|------------|---------------|
| к акту обследования ОСИ к пасп | орту досту | упности ОСИ № |
|                                | OT         | 2017 г.       |

#### I. Результаты обследования: 4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I

|   | Наименование                                  | Наличие<br>элемента |            |           | Выявленные нарушения и                          | замечания                                 | Работы по адаптации объектов                           |                       |  |
|---|---|---------------------|------------|-----------|---|---|--|-----------------------|--|
| № функционально планировочного элемента |   | Есть/<br>нет        | № на плане | № на фото | Содержание                                      | Значимость<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание   | Виды<br>работ         |  |
| 4.1                                     | Кабинетная форма<br>обслуживания              | да                  |            |           | отсутствие дверных ручек<br>нажимного действия; |   | установка ручек нажимного действия, где это необходимо | капитальный<br>ремонт |  |
| 4.2                                     | Зальная форма обслуживания                    | нет                 |            |           | -   |   | -  | -                     |  |
| 4.3                                     | Прилавочная форма<br>обслуживания             | нет                 |            |           | -   |   | -  | -                     |  |
| 4.4                                     | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет                 |            |           | -   |   | -  | -                     |  |
| 4.5                                     | Кабина Индивидуального обслуживания           | нет                 |            |           | -   |   | -  | -                     |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне                       |                     |            |           | -   |   | -  | -                     |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование Состояние | Приложение | Рекомендации |
|------------------------|------------|--------------|
|------------------------|------------|--------------|

| структурно-функциональной<br>зоны                            | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)   |
|--|--|------------|-----------|--|
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (K, O)<br>ВНД (C)<br>ДП (У, Г)                |            |           | все работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (K,O)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП ( $\Gamma$ ,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

## I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

|                 | Наименование  | Наличие<br>элемента |            |           | Выявленные нарушен   | ния и замечания                           | Работы по адаптации объектов   |                       |
|-----------------|---|---------------------|------------|-----------|--|---|--|-----------------------|
| <b>№</b><br>п/п | паименование<br>функционально<br>планировочного<br>элемента | Есть/               | № на плане | № на фото | Содержание   | Значимость<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание   | Виды<br>работ         |
| 5.1             | Туалетная<br>комната  | да                  |            |           | отсутствие кнопки вызова специалиста; отсутствие крючков для одежды, костылей и тп.  | К,О,С,Г,У                                 | установить кнопку вызова специалиста; установка крючков для одежды, костылей и тп;   | капитальный<br>ремонт |
| 5.2             | Душевая/ванная<br>комната                                   | нет                 |            |           | -  |   | -  | -                     |
| 5.3             | Бытовая<br>комната<br>(гардеробная)                         | нет                 |            |           | -  |   | -  | -                     |
|                 | ОБЩИЕ требования к зоне                                     |                     |            |           | отсутствие поручней с<br>антибактериальным<br>покрытие откидных и<br>стационарных вдоль<br>кабинки, вокруг унитаза и<br>раковины | К,О,С,Г,У                                 | установка стационарных поручней вдоль кабинки; установка откидных и стационарных поручней антибактериальным покрытием вокругунитаза и раковины | капитальный<br>ремонт |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение | Рекомендации |
|--------------|-----------|------------|--------------|
|--------------|-----------|------------|--------------|

| структурно-<br>функциональной зоны  | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)   |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--|
| Санитарно – гигиенические помещения | ДУ (К, О)<br>ВНД (С)<br>ДП (У, Г)                |            |           | все работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (K,O)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП  $\Gamma$ , У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

#### I. Результаты обследования: 6.Системы информации на объекте

|                 | Наименование                          |           |            | ;<br>l | Выявленные нарушения и замечан  | Работы по адаптации объектов        |  |                       |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| <u>№</u><br>п/п | функционально планировочного элемента | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание  | Значимость для инвалида (категория) | Содержание   | Виды<br>работ         |
| 6.1             | Визуальные<br>средства                | да        |            |        | изображение письменной информации (в информационных уголках) представленной на контрастном фоне; отсутствие информационных указателей | К,О,С,Г,У                           | оборудование объекта<br>информационными указателями      | капитальный<br>ремонт |
| 6.2             | Акустические<br>средства              | нет       |            |        | отсутствие акустической информации на объекте   | К,О,С,Г,У                           | обустройство объекта акустическими средствами информации | капитальный<br>ремонт |
| 6.3             | Тактильные<br>средства                | нет       |            |        | отсутствие тактильных средств<br>информации на объекте  | К,О,С,Г,У                           | информации луолирование                                  | капитальный<br>ремонт |
|                 | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне         |           |            |        | отсутствие непрерывности информации. своевременного ориентирование и однозначное опознание объектов и мест                            | К,О,С,Г,У                           |  | капитальный<br>ремонт |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование                          | Состояние  | Прилож     | кение     | Рекомендации   |  |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--|--|
| структурно-<br>функциональной<br>зоны | доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № на фото | по адаптации<br>(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |  |

**Комментарий к заключению:** Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории инвалидов К и О (ДУ (K,O)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории инвалидов  $\Gamma$  и У (ДП  $\Gamma$ , У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).